



PRODUCT-DETAILS

XLP00-1P-2M8

XLP00-1P-2M8 Fuse Switch Disconnecter



Obecné informace	
Typ	XLP00-1P-2M8
Id výrobku	1SEP600113R0003
EAN	7025840086505
Katalogový popis	XLP00-1P-2M8 Fuse Switch Disconnecter
Detailní popis	XLP00,1-pole,160A, incl. 2 x M8 bolts

Material Compliance	
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	1SCC011021D0201
Informace RoHS	1SCC011020D0201
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Dokumenty ke stažení	
List s údaji, technické	1SEC312012D0201

informace

Pokyny a příručky

No Instructions and Manuals needed

Údaje vnějšího prostředí

Krytí

IP30

Objednací údaje

Minimální objednáč
množství

1 piece

Číslo celního sazebníku

85389099

Země původu

China (CN)

Rozměry

Čistá šířka výrobku

40 mm

Čistá výška výrobku

88 mm

Čistá hloubka výrobku

185 mm

Čistá hmotnost výrobku

0.26 kg

Balení

Úroveň balení 1, jednotky

shrink-wrap 1 piece

Úroveň balení 1, šířka

40 mm

Úroveň balení 1, délka

185 mm

Úroveň balení 1, výška

88 mm

Úroveň balení 1, hrubá
hmotnost

0.26 kg

Úroveň balení 1, EAN

7025840086505

Úroveň balení 2, EAN

7025840086505

Technické údaje

Krytí

IP30

Device Type Manager
(DTM)

Fuseswitchdisconnector

Electronic Fuse
Monitoring

Ne

Velikost pojistky

NH00
NH000

Pojistkový systém

DIN

Druh rukojeti

Front cover 1P

Typ upevnění

Baseplate

Počet pólů

1P

Výkonová ztráta

at Rated Load 3.5 W

Rated Conditional Short-
Circuit Current (I_{nc})

(690 V) 50 kiloampere rms

Jmenovitý proud (I_n)

160 A

Jmenovitá frekvence (f)

Main Circuit 50/60 Hz

Jmenovité impulzní
výdržné napětí (U_{imp})

Main Circuit 8 kV

Jmenovitý provozní

(690 V) 125 A

proud AC-21B (I _e)	
Jmenovitý provozní proud AC-22B (I _e)	(500 V) 160 A
Rated Operational Current DC-22B	(220 V) 160 A
Jmenovité provozní napětí	220 V DC 500 V AC 690 V AC
Jmenovité napětí (U _r)	220 V DC 500 V AC 690 V AC
Speciální funkce	Not Included
Normy	IEC60947-3 GB/T14048.3
Typ svorky	Bolt

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení o shodě - CE	1SEP500050P0001
-------------------------	-----------------

Externí klasifikace a standardy

Klasifikační kód objektu	S
ETIM 8	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 9	EC001040 - Fuse switch disconnecter
Trída eClass	V11.1 : 27371401
Kategorie WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Sweden)	3171960

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Pojistkové systémy → Pojistkové odpínače → EasyLine

