



EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Číslo: 2023-20

Obchodní jméno: **DCK HOLOUBKOV BOHEMIA a.s.**

Adresa: Holoubkov 336
Holoubkov
338 01
Česká republika

IČO: 08229601

Výrobek: **PRÁZDNÉ SKŘÍNĚ A PILÍŘE PRO ROZVÁDĚČE NN**

Typ: **SP, SS, SR, SD, SE, SV, ER, ES, EP, RVO, STR, ZS, NR, NS, NP, RPO, SB, RP, APZ, DIN, PP, KD** (viz příloha)

Jmenovité hodnoty: 1000V AC / 1500V DC, standard IP44 (IP54), IK10,
materiál SMC (materiálové provedení N, N-C, DIN)

Použití: Prázdné skříně a pilíře jsou určené pro výrobu rozváděčů do 1000V AC / 1500V DC, pro instalaci a používání ve venkovním i vnitřním prostředí, jsou stabilního provedení s pevnými částmi konstrukce.

Výše popsany předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26.2.2014
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26.2.2014

Výše popsany předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými právními předpisy České republiky:

- Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. ze dne 30.3.2016
- Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. ze dne 30.3.2016

Odkazy na použité příslušné harmonizované normy a technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:

- ČSN EN 62208 ed.2 : 2012

EZÚ - Elektrotechnický zkušební ústav s.p. (Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8, ČR) zkoušel, certifikoval daný výrobek a vydal:

- EZÚ certifikát č. 1210324 ze dne 7.6.2021
- EZÚ protokol č. 211045-01/02 ze dne 24.5.2021

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Toto prohlášení o shodě se vydává na základě zákona č. 90/2016 Sb.

Výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpečný.

Shoda s technickou dokumentací a se základními požadavky je zajištěna systémem řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 : 2016.

Místo vydání: Holoubkov

Jméno: Lang Jiří

Datum vydání: 9.1.2023

Funkce: ředitel

Podpis:



DCK HOLOUBKOV BOHEMIA a.s.
338 01 Holoubkov 336
IČO: 08229601
DIČ: CZ08229601
Tel.: 371 510 511
E-mail: info@dck.cz

PŘÍLOHA Č.1 K EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Č.2023-20:

PRÁZDNÉ SKŘÍNĚ A PILÍŘE PRO ROZVÁDĚČE NN - ZNAČENÍ:

1	2		3	4		5	6
SS	1	/	N	V	-	7	
Určení prázdné skříně a pilíře	Velikost prázdné skříně a pilíře		Materiálové provedení	Konstrukční provedení		Uzavírání dveří skříně	Specifikace výrobce
SP – SS – SR – SD – SV – ER – ES – EP – NR – NS – NP – RVO – STR – ZS – RPO – SB – RP – APZ – DIN – PP – KD –	00 – 0 – 1 – 2 – 3 – 11 – 12 – 21 – 22 – 23 – 32 – 33 –		N –	V – F – N – E – P – S – K – C – L – O –		1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –	- -C – -L – -DIN –
			Značení v návaznosti na PNE 35 7040 ed.3				

Vysvětlivky:

Sloupec	Kód	Popis kódu
1	SP	určeno pro distribuční rozváděče přípojkové (přípojkové skříně)
	SS	určeno pro distribuční rozváděče přípojkové smyčkové (přípojkové skříně smyčkové)
	SR	určeno pro distribuční rozváděče rozpojovací jističí (rozpojovací jističí skříně)
	SD	určeno pro distribuční rozváděče rozpojovací jističí (rozpojovací jističí skříně) lištové, bez nebo s dělenou přípojnici
	SV	rozměrově shodné s typy SS, určeno pro distribuční rozváděče rozpojovací jističí (rozpojovací jističí skříně) pro venkovní vedení
	ER	rozměrově shodné s typy SS, určeno pro elektroměrové rozváděče
	ES	rozměrově shodné s typy SS, určeno pro elektroměrové rozváděče – uspořádání vedle sebe
	EP	rozměrově shodné s typy SS, určeno pro elektroměrové rozváděče – uspořádání nad sebou
	NR	rozměrově shodné s typy SS, SR, určeno pro elektroměrové rozváděče (nepřímé měření)
	NS	rozměrově shodné s typy SS, SR, určeno pro elektroměrové rozváděče (nepřímé měření) – uspořádání vedle sebe
	NP	rozměrově shodné s typy SS, SR, určeno pro elektroměrové rozváděče (nepřímé měření) – uspořádání nad sebou
	RVO	rozměrově shodné s typy SS, SR, určeno pro rozváděče veřejného osvětlení
	STR	rozměrově shodné s typy SS, určeno pro staveništní rozváděče
	ZS	rozměrově shodné s typy SP, SS, určeno pro zásuvkové rozváděče
	RPO	rozměrově shodné s typy SS, určeno pro rozváděče přepětových ochran
	SB	rozměrově shodné s typy SS, určeno pro distribuční rozváděče přípojkové smyčkové s přepětovou ochranou
	RP	rozměrově shodné s typy SP, SS, SR a SD, určeno pro přístrojové rozváděče
	APZ	rozměrově shodné s typem SS, určeno pro plynoměrové rozváděče (plynoměrové skříně), na dveřích znak HUP
	DIN	Rozměr skříně a pilíře dle řady norem DIN 43629
	PP	pilířový podstavec
	KD	koncový díl (nadzemní část)
3	N	Celoplastové provedení z termosetu / reaktoplastu (SMC – polyester)
4	V	Pro osazení do výklenku ve stěně (ve zděném pilíři) materiálového provedení třídy reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1+A1
	F	Pro osazení do výklenku ve stěně (ve zděném pilíři) v případech provedení materiálového obložení rozváděče nebo jejího podkladu stavebním výrobkem odlišným od třídy reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1+A1
	N	Pro osazení na stěnu materiálového provedení třídy reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1+A1
	E	Pro osazení na stěnu v případech materiálového provedení stěny (podkladu rozváděče) odlišného od třídy reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1+A1
	P	Pro osazení na samostatný pilířový podstavec
	S	Pro upevnění na opěrný bod venkovního vedení
	K	Kompaktní pilíř (kompaktní provedení rozváděče, koncovkového dílu a základového dílu)
	C	Celek rozváděče a pilíře bez základového dílu
	L	Pilířový podstavec (nebo koncový díl) - 250mm
	O	Pilířový podstavec (nebo koncový díl) - 320mm
5	1	Jednoduchý závěr rozvodných zařízení pro odvětví energetiky dle PN-DCK 01-2006 ed.2 a ČSN 35 9754 – příloha 1
	2	Tříbodové uzavírání na vložku závěru rozvodných zařízení pro odvětví energetiky dle PN-DCK 01-2006 ed.2 a ČSN 35 9754 – příloha 1
	3	Plombovatelný šroub M6
	4	Duální uzavírání (energetický závěr dle PN-DCK 01-2006 ed.2 a ČSN 35 9754 – příloha 1 + závěr pro ostatní odvětví dle PN-DCK 01-2006 ed.2 a ČSN 35 9754 – příloha 2)
	5	Tříbodové uzavírání na cylindrický vložkový zámek
	6	Jednoduché uzavírání na cylindrický zámek
	7	Závěr rozváděčů na trnový klíč 6x6mm dle PN-DCK 01-2006 ed.2 a ČSN 35 9756
	8	Závěr rozváděčů na trnový klíč 6x6mm dle PN-DCK 01-2006 ed.2 a ČSN 35 9756 + jednoduchý závěr rozvodných zařízení pro odvětví energetiky dle PN-DCK 01-2006 ed.2 a ČSN 35 9754 – příloha1
	9	Speciální uzavírání dle požadavků objednatele
6	-	Standardní provedení skříně
	- C	Celoplastové monolitické provedení skříně
	- L	Skříň s odmímatelnou lištou
	- DIN	Rozměr skříně a pilíře dle řady norem DIN 43629

PŘÍLOHA Č.2 K EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Č.2023-20:

PRÁZDNÉ SKŘÍŇĚ A PILÍŘE PRO ROZVÁDĚČE NN - ROZMĚRY:

