

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č.: 1240436

Jméno a adresa výrobce: PRAKAB Pražská Kabelovna s.r.o.
Ke Kablu 278
102 00 Praha 10 (HOSTIVAŘ)
ČESKÁ REPUBLIKA

Výrobek: Jednožilové neoplášťované kabely s PVC termoplastickou izolací

Typové označení: H05V-U; H05V-R; H07V-U; H07V-R

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie:

NV 118/2016 Sb. v platném znění	2014/35/EU v platném znění
NV 481/2012 Sb. v platném znění	2011/65/EU v platném znění

Úplná shoda výrobku s normami nebo technickými specifikacemi, uvedenými níže, potvrzuje shodu daného výrobku s ustanoveními výše uvedených směrnic Evropské unie:

České normy

Evropské normy

ČSN EN 50525-2-31:2011, ČSN EN 50525-1:2011,	EN 50525-2-31:2011, EN 50525-1:2011,
ČSN EN 50395:2006, ČSN EN 50396:2006,	EN 50395:2005, EN 50396:2005,
ČSN EN 50363-0 ed.2:2012, ČSN EN 50363-3:2006,	EN 50363-0:2011, EN 50363-3:2005,
ČSN EN 60811-100:2013, ČSN EN 60811-201:2013,	EN 60811-100:2012, EN 60811-201:2012,
ČSN EN 60811-203:2013, ČSN EN 60811-401:2013,	EN 60811-203:2012, EN 60811-401:2012,
ČSN EN 60811-409:2013, ČSN EN 60811-501:2013,	EN 60811-409:2012, EN 60811-501:2012,
ČSN EN 60811-504:2013, ČSN EN 60811-506:2013,	EN 60811-504:2012, EN 60811-506:2012,
ČSN EN 60811-508:2013, ČSN EN 60811-509:2013,	EN 60811-508:2012, EN 60811-509:2012,
ČSN EN 60332-1-1:2005, ČSN EN 60332-1-2:2005	EN 60332-1-1:2004, EN 60332-1-2:2004

včetně změn

včetně změn

Technická specifikace: -

Další informace:

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p., Pod Lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8, Česká republika tento výrobek přezkoušel / certifikoval.

EZÚ Certifikát č.:	1240436	ze dne: 04.09.2024
EZÚ Protokol o zkoušce č.:	241840-01/01	ze dne: 27.08.2024

Toto prohlášení o shodě vydává na svou výhradní odpovědnost výrobce.

Místo vydání: Praha

Datum vydání: 14.10.2024

Jméno zástupce výrobce a podpis:

Ing. Tomáš Zieschang, Ph.D.

Funkce:

jednatel

Martin Vališka

Manažer typové laboratoře

