

ES - Prohlášení o shodě

Jméno a adresa výrobce: Fränkische Rohrwerke
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Str. 1
97486 Königsberg/Bayern

Označení produktu: Ohebné elektroinstalační trubky a příslušenství

Typ: FFKu-EM-F

Označený výrobek splňuje normy a předpisy směrnice:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 - platná do 19.4.2016

o harmonizaci právních předpisů členských států, týkajících se elektrických zařízení, určených pro používání v určitých mezích napětí.

**Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU
ze dne 26. února 2014 - platná od 20.4.2016**

o harmonizaci právních předpisů členských států, týkajících se uvádění elektrických zařízení na trh, určených pro používání v určitých mezích napětí.

Shoda označených výrobků s předpisy směrnice je prokázána prostřednictvím kompletního dodržování následujících norem:

DIN EN 61386-21 (VDE 0605 21):2011-12; EN 61386-21:2004+ A11:2010

Zkoušky

Minimální pevnost v tlaku:	DIN EN 61386-1	odst. 6.1.1	střední (750 N)	"3"
Rázová pevnost:	DIN EN 61386-1	odst. 6.1.2	střední (2,0 kg/100 mm)	"3"
Teplota min.:	DIN EN 61386-1	odst. 6.2.1	- 25 °C	"4"
Teplota max.:	DIN EN 61386-1	odst. 6.2.2	+ 60 °C	"1"
Odolnost proti ohnutí:	DIN EN 61386-1	odst. 6.1.3	ohebná	"2"
Požární zkouška:	DIN EN 61386-1	odst. 6.5.2	odolné proti plameni (nešířící plamen)	
Rozměry:	DIN EN 60423			

Jiné specifikace

VDE zkušební a certifikační institut (EU-Kenn-Nr. 0366), Merianstr. 28, D-63069 Offenbach, tento produkt přezkoušel a certifikoval. Na základě schvalovacích podmínek je uváděno označení VDE.



produkt přezkoušel a certifikoval.

Na základě schvalovacích podmínek je uváděno označení VDE.



Schvalovací osvědčení č. : HA136946
Spisová značka : 265800-5410-0022 / 182786 / CC4 / LR

Rok umístění označení CE: 02: 02

PPA Bernd Späth

ředitel divize Elektro-Systeme

i. A. Norbert Biener

referent pro normalizaci a
standardizaci