



Základní popis

Řada	Acti 9
Range of product	Acti 9 iEM3000
Krátký název zařízení	iEM3335
Typ produktu nebo součásti	Elektroměr

Doplňky

Popis pólů	3P 3P + N 1P + N
Typ měření	Činná a jalová energie Činný a jalový výkon Proud Napětí
Typ měření	Činná, jalová, zdánlivá energie (znaménko, čtyři kvadranty)
Použití zařízení	Dílčí fakturace Multitarif Dílčí měřič
Třída přesnosti	Třída 1 činná energie podle IEC 62053-21 Třída 1 činná energie podle IEC 61557-12 Třída B činná energie podle EN 50470-3
Input type	Přímý vstup
[In] jmenovitý proud	125 A
Jmenovité napětí	100...277 V 173...480 V
Frekvence sítě	60 Hz 50 Hz
Provedení	Elektronické
Typ displeje	LCD displej
Vzorkovací frekvence	32 vzorků/cyklos
Měřený proud	0...125 A
Maximální měřená hodnota	99999999,9 kWh
Tariff input	Tarif (4)
Typ komunikačního rozhraní	M-bus při 300, 600, 1200, 2400, 4800 a 9600 baud, izolace 3750 V
Podporovaný komunikační port	Šroubová svorkovnice: M-Bus
Typická spotřeba proudu	Komunikace M-bus: 2,3 mA ve stavu 1
Místní signalizace	Zelená signalizační kontrolka: napájení ON Žlutá záblesková LED: kontrola přesnosti Alarm: přetížení
Počet vstupů	1 digitální 0...5 V/11...40 V 24 V DC
Počet výstupů	1 digitální (statický)
Výstupní napětí	5...40 V DC@50 mA
Montážní režim	Nacvaknutím
Upevnění	Lišta DIN

Připojení - svorky	Šroubové svorky 50 mm ² kabel(y)
Kategorie přepětí	III
Standardy	BS EN 61557-12:2021 IEC 61557-12:2021 EN 61557-12:2021 BS EN 61326-1 IEC 61326-1 EN 61326-1 BS EN 62052-11:2020 IEC 62052-11:2020 EN 62052-11:2020 BS EN 62053-21 IEC 62053-21 EN 62053-21 BS EN 62052-23 IEC 62053-23:2020 EN 62052-23 BS EN 62052-31:2015 IEC 62052-31:2015 EN 62052-31:2015 BS EN 61010-1:2010 EN 61010-1:2010 IEC 61010-1:2010 UL 61010-1:2010 BS EN 61010-2-30 IEC 61010-2-30 EN 61010-2-30 UL 61010-2-30 BS EN 50470-3 EN 50470-3 BS EN 50470-1 EN 50470-1 ANSI C12.16
Certifikace výrobku	CE podle IEC 61010-1 (bezpečnostní)[RETURN]CE podle EN 61557-12 (monitorování výkonu)[RETURN]CE podle EN/IEC 61326-1 (EMC)[RETURN]UKCA podle BS EN 61010-1 (bezpečnostní)[RETURN]UKCA podle BS EN 61557-12 (monitorování výkonu)[RETURN]UKCA podle BS EN 61326-1 (EMC)[RETURN]CULus podle UL 61010-1 (bezpečnostní)[RETURN]CULus podle EN 61010-1 (bezpečnostní)[RETURN]EAC podle EN 50470-3 (náhradní měřič)[RETURN]RCM podle EN 62052 (náhradní měřič)[RETURN]KZ podle EN 50470-3 (náhradní měřič)[RETURN]METAS podle EN 50470-1 (náhradní měřič)[RETURN]MID podle EN 50470-3 (náhradní měřič)[RETURN]MID podle EN 50470-1 (náhradní měřič)

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP40 přední panel: conforming to IEC 60529 IP20 tělo: conforming to IEC 60529
Stupeň znečištění	2
Relativní vlhkost	5...95 % při 50 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...55 °C - MID[RETURN]-25...70 °C - IEC
Teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
Pracovní nadmořská výška	< 2000 m
Barva	Bílá
Rozteč 9 mm	14
Šířka	126 mm
Výška	103,2 mm
Hloubka	69,3 mm

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	8,5 cm
Šířka balení 1	11 cm
Délka balení 1	13 cm
Hmotnost balení 1	688 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	18
Výška balení 2	30 cm

Šířka balení 2	30 cm
Délka balení 2	40 cm
Hmotnost balení 2	12,997 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	144
Výška balení 3	15 cm
Šířka balení 3	80 cm
Délka balení 3	120 cm
Hmotnost balení 3	111,944 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	 Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------