

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHIECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT



č.: 1160922

Výrobek: Pojistkový spodek vestavný E33

Typ: 2122-30, -31, -33; 2123-00, -01, -02, -03, -30, -31, -32, -33, -A3

Jmenovité hodnoty: 63 A, 500 V

Objednatel: KERAMTECH s. r. o.
Horská 139, 542 01 Žacléř, Česká republika

Výrobce: KERAMTECH s. r. o.
Horská 139, 542 01 Žacléř, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 605377-01/01 ze dne: 16.12.2016

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60269-1 ed.3:08+A1:10+A2:15 čl. 5.2, 5.3.2, 6.1, 6.3, 7.1.2, 7.9, 8.1.4, 8.2, 8.3, 8.11.2.3;
ČSN 35 4701-3 ed.3:14 čl. 7.9, 8.11.1.4

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 605377 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 118/2016 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.12.2019

21.12.2016

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



605377-01