

EÚ – VYHLÁSENIE O ZHODE

Názov organizácie: KIWA sk, s.r.o.
Adresa: Krivánska 5, 949 01 Nitra
IČO: 44 769 512
Výrobca: KIWA sk, s.r.o., Slovenská republika
Prevádzka: Jakuba Haška 1, 949 01 Nitra

Značka: **KIWA®**
Výrobok: PO II 280V/40kA, PO II LCF 280V/40kA, PO II EWS 280V/40kA
PO II 550V/40kA a PO II N-PE 260V/40kA
(zoznam výrobkov v prílohe)

Typ: Prepäťová ochrana – typová rada PO II KIWA

Popis výrobku:

Zariadenie na ochranu proti prepätiu (SPD) je elektrické zariadenie na ochranu elektrického obvodu a inštaláčného systému. Miesto v podružných rozvádzačoch objektu - typ 2 (8/20)

Uvedené výrobky v prílohe sú posudzované podľa § 23 odst.1 zákona č. 56/2018 Z. z. a sú v zhode s technickými požiadavkami nasledovných vládnych nariadení:

Číslo: 148/2016 Z.z.

Názov: Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu

Číslo: 127/2016 Z.z.

Názov: Nariadenie vlády Slovenskej republiky o elektromagnetickej kompatibilite

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Základné technické údaje:

PO II 280V/40kA: $U_c = 280V$ AC, $I_n = 20kA$, $I_{max} = 40kA$, $U_p \leq 1,45kV$, $U_{oc} = 6$ kV, IP 20

PO II LCF 280V/40kA: $U_c = 280V$ AC, $I_n = 20kA$, $I_{max} = 40kA$, $U_p \leq 1,45kV$, $U_{oc} = 6$ kV, IP 20

PO II EWS 280V/40kA: $U_c = 280V$ AC, $I_n = 20kA$, $I_{max} = 40kA$, $U_p \leq 1,45kV$, $U_{oc} = 6$ kV, IP 20

PO II 550V/40kA: $U_c = 550V$ AC, $I_n = 20kA$, $I_{max} = 40kA$, $U_p \leq 2,65kV$, $U_{oc} = 6$ kV, IP 20

PO II N-PE 260V/40kA: $U_c = 260V$ AC, $I_n = 20kA$, $I_{max} = 40kA$, $U_p \leq 1,45kV$, $U_{oc} = 6$ kV, IP 20

Ostatné údaje podľa katalógu KIWA - prepäťové ochrany na webstránke výrobcu: www.kiwa.sk

Pri posudzovaní zhody boli použité nasledovné technické normy:

ÖVE/ÖNORM EN 61643-11:2007-10-01

Identifikácia autorizovanej osoby (AO) : OVE – Testing & Certification

Adresa: Kahlenberger Str. 2A
1190 Wien, Austria

Číslo certifikátu: 53274-002-05

Dátum vydania: 15.05.2012

Posudzovanie zhody bolo vykonané v súlade so smernicami EP a rady, preto môže byť použité označenie **CE**.

Vyhlasovateľ:

Meno: Ing. Daniel Sidun

Dátum: 21. 5. 2018

Funkcia: Výkonný riaditeľ

Podpis:

Adresa: Jakuba Haška 1, Nitra 949 01

KIWA sk, s.r.o.
Krivánska 5
949 01 Nitra
-4-

Príloha:

– Typová rada PO II KIWA:

PO II 280V/40kA:	
PO II 1 280V/40kA 82.001	PO II 2+1 280V/40kA 82.062
PO II 1 R 280V/40kA 82.005	PO II 2+1 R 280V/40kA 82.063
PO II 2 280V/40kA 82.002	PO II 3+1 280V/40kA 82.018
PO II 2 R 280V/40kA 82.006	PO II 3+1 R 280V/40kA 82.020
PO II 3 280V/40kA 82.003	
PO II 3 R 280V/40kA 82.007	Výmenné ochranné moduly
PO II 4 280V/40kA 82.004	PO II 0 280V/40kA 82.053
PO II 4 R 280V/40kA 82.008	PO II 0 N-PE 260V/40kA 82.060
PO II 1+1 280V/40kA 82.017	
PO II 1+1 R 280V/40kA 82.019	
PO II LCF 280V/40kA:	
PO II 1 LCF 280V/40kA 82.064	PO II 4 LCF 280V/40kA 82.010
PO II 1 R LCF 280V/40kA 82.066	PO II 4 R LCF 280V/40kA 82.012
PO II 2 LCF 280V/40kA 82.065	
PO II 2 R LCF 280V/40kA 82.067	Výmenné ochranné moduly
PO II 3 LCF 280V/40kA 82.009	PO II 0 LCF 280V/40kA 82.054
PO II 3 R LCF 280V/40kA 82.011	
PO II EWS 280V/40kA:	
PO II 1 EWS 280V/40kA 82.068	PO II 4 EWS 280V/40kA 82.014
PO II 1 R EWS 280V/40kA 82.070	PO II 4 R EWS 280V/40kA 82.016
PO II 2 EWS 280V/40kA 82.069	
PO II 2 R EWS 280V/40kA 82.071	Výmenné ochranné moduly
PO II 3 EWS 280V/40kA 82.013	PO II 0 EWS 280V/40kA 82.055
PO II 3 R EWS 280V/40kA 82.015	
PO II 550V/40kA:	
PO II 1 550V/40kA 82.043	PO II 2+1 550V/40kA 82.051
PO II 1 R 550V/40kA 82.047	PO II 2+1 R 550V/40kA 82.052
PO II 2 550V/40kA 82.044	PO II 3+1 550V/40kA 81.332
PO II 2 R 550V/40kA 82.048	PO II 3+1 R 550V/40kA 81.333
PO II 3 550V/40kA 82.045	
PO II 3 R 550V/40kA 82.049	Výmenné ochranné moduly
PO II 4 550V/40kA 82.046	PO II 0 550V/40kA 82.059
PO II 4 R 550V/40kA 82.050	PO II 0 N-PE 260V/40kA 82.060
PO II 1+1 550V/40kA 82.330	
PO II 1+1 R 550V/40kA 82.331	
PO II N-PE 260V/40kA:	
PO II 1 N-PE 260V/40kA 82.061	Výmenné ochranné moduly
	PO II 0 N-PE 260V/40kA 82.060