



Dichiarazione di conformità

Declaration of conformity

La presente dichiarazione di conformità è emessa in
accordo alle seguenti direttive

The following Declaration of conformity is issued
according to the following directive



2014/35/EU

La dichiarazione è emessa da

Issued by

ETA S.p.A.

Via Monte Barzaghino, 6

22035 CANZO (CO) Italy

Tipo di prodotto

Product identification

Cassa non cablata

Empty box

Modello

Type of enclosure

ST ; STX ; STP ; ST (EE)

E COR ; E COR TX ; ECOR (EEX)

Ente notificato per EN62208

Notified Body according to EN62208

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Certificato n.

Certificate No.

R60091032

Gradi di protezione

Degree of protection

IP 66* ; IK 10

NEMA TYPE1,12,4 (single door) *

NEMA TYPE1,12,4x (stainless steel single door) *

NEMA TYPE1,12 (double and glazed doors) *

Altri riconoscimenti da Organismi di terza parte

Further marking issued by certification Bodies

File n° NITW.E154776 - NITW7.E154776 sect. 2 [UL International, Usa, Canada] **

Cert. n. ELE418817CS001 [RINA, Italy]

EAC n. TC N RU Д-IT.AIO64.B.01384

Norme principali

Main Standard n.

EN62208 ;

EN60529 ; EN62262

UL508A

C22.2 n° 14-95

CAN/CSA- C22.2 N°94-M91

EN60204-1

CU TR 004

EN61439-1 nei paragrafi applicabili all'involucro vuoto in the relavant paragraphs for an empty enclosure i.e 10.2;10.3; 10.10; 10.12; 10.13;

Note

* Ogni modifica strutturale sul prodotto può alterarne la conformità. In presenza di aperture, l'utente deve ripristinare il grado di protezione originario dichiarato dal produttore, altrimenti il prodotto viene declassato (per il grado di protezione Nema si può fare riferimento alla tabella 19.2 dello standard statunitense UL508a mentre per il grado IP quadro finito fare riferimento alla norma europea EN61439-1 par.8.2.2 e 10.3). In ogni caso l'utente deve garantire le prescrizioni minime dettate dalle norme EN61439-1 e EN60204-1 per i contatti diretti).

ETA inoltre specifica che i sistemi Qualità, Salute e Sicurezza sono certificati in accordo rispettivamente alla norma ISO 9001 e BS OHSAS 18001. I certificati possono essere scaricati in formato pdf dal nostro sito www.eta.it

Barbara Tessari

Quality Health Safety Environment Mgmt Rules and Certifications for products

10/6/19

Note

*Every structural modifications on the product may change the conformity of product. In presence of openings , the user must guarantee the original protection degree declared by the manufacturer(for nema ref. to the table n°19.2 of the standard UL508a , for IP degree protection of the assembled cabinet ref. to the standard EN60439-1 par.8.2.2 and 10.3). In any case the user must provide protection against direct contact as described in the EN61439-1 and EN60204-1)

ETA spa specifies that the Quality and Health&Safety systems are certificated according to ISO9001 and BS OHSAS 18001. The certificates can be downloaded through the web site www.eta.it.

10 June 2019

