

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHIECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFIKÁT

č.: 1240109

Výrobek: PRAFlaDur, PRAFlaDur D, PRAFlaDur D1

Typ: 1-CSKH-V180, 1-CSKHDH-V180, 1-CSKHD1H-V180

Jmenovité hodnoty: (1 - 61) x (1,5 - 630) mm², jmenovité napětí 0,6/1 kV
Reakce na oheň pro kabely 4x1,5 mm²: B2_{ca}-s1a,d0,a1,
4x10 mm²: B2_{ca}-s1a,d1,a1, 4x95 mm²: B2_{ca}-s1a,d1,a1

Objednatel: PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.
Ke Kablu 278, 102 00 Praha 10, Hostivař, Česká republika

Výrobce: PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.
Ke Kablu 278, 102 00 Praha 10, Hostivař, Česká republika

Výrobní místo: PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.
Ke Kablu 278, 102 00 Praha 10, Hostivař, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 240625-01/01 ze dne: 15.03.2024

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN 34 7010-82 ed. 2:2020, ČSN EN 60811-100:2013, ČSN EN 60811-401:2013+A1:2018, ČSN EN 60811-501:2013+A1:2019,
ČSN EN 60811-504:2013, ČSN EN 60811-506:2013, ČSN EN 60811-507:2013, ČSN EN 60811-508:2013+A1:2018,
ČSN EN IEC 60332-3-10 ed. 2:2019, ČSN EN IEC 60332-3-22 ed. 2:2019, ČSN EN 60754-2:2015+A1:2020,
ČSN EN 61034-1:2006+A1:2014+A2:2020, ČSN EN 61034-2:2006+A1:2014+A2:2020, ČSN EN 50399:2012+A1:2017,
ČSN EN 50200 ed. 3:2016, ČSN IEC 60331-11:2001, ČSN IEC 60331-21:2001,
ČSN EN 60332-1-1:2005+A1:2016, ČSN 73 0895:2016, STN 92 0205:2006+Z1:2008, ČSN EN 50289-4-17 ed. 2:2016,
ČSN EN 60332-1-2:2005+A1:2016+A11:2017+A1:2020

Jiné údaje: Směrnice Metro č. 22-2012-01, TP PRAKAB 01/05 - 5. vydání

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 240625 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 14.03.2027

15.03.2024

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



240625-01