



CE - Konformitätserklärung CE - Declaration of Conformity



S+S REGELTECHNIK

S+S REGELTECHNIK GMBH | PIRNAER STR.20 | D-90411 NÜRNBERG

FÜHLBARE PRÄZISION

Hersteller: Manufacturer:	S + S Regeltechnik GmbH
Adresse: Address:	Pirnaer Straße 20, D-90411 Nürnberg, Germany

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare under our sole responsibility that the product

Temperaturmessumformer
Temperature Transmitter

THERMASGARD 1206

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden EU-Richtlinie(n) übereinstimmt:
to which this declaration relates is in conformity with the following EC-directive(s):

2014/30/EC	Elektromagnetische Verträglichkeitsrichtlinie Electromagnetic-compatibility-directive
-------------------	--

und das folgende harmonisierte und/oder nationale und /oder internationale Normen (oder Teile /
Abschnitte hieraus) zur Anwendung gelangten:
and complies with the following standards or normative documents:

EN 61326-1:2013	Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV-Anforderungen Teil 1 Allgemeine Anforderungen Electrical equipment for measurement, control and laboratory use- EMC requirements <i>Part 1 General requirements</i>
EN 61326-2-3:2013	Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV-Anforderungen Teil 2-3 Besondere Anforderungen – Prüfanordnung, Betriebsbedingungen und Leistungsmerkmale für Messgrößenumformer mit integrierter oder abgesetzter Signalaufbereitung Electrical equipment for measurement, control and laboratory use- EMC requirements <i>Part 2-3 Particular requirements – Test configuration, operational conditions and performance criteria for transducers with integrated or remote signal conditioning</i>
EN 61326-2-5:2013	Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV-Anforderungen Teil 2-5: Besondere Anforderungen - Prüfanordnungen, Betriebsbedingungen und Leistungsmerkmale für Feldgeräte mit Schnittstellen Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements <i>Part 2-5: Particular requirements – Test configurations, operational conditions and performance criteria for devices with field bus interfaces</i>
T-Rep.-No.: 69871-713026463	

Bemerkungen: Baugleiche Geräte
Remarks: identical in construction

THERMASGARD TYP-MODBUS
TYP=HFTM,ALTM1/2,ATM2,RPTM1/2,TM65,MWTM


PIRNER STRASSE 20
90411 NÜRNBERG/GERMANY
FON +49 (0) 911 75 19 47-0
FAX +49 (0) 911 75 19 47-70
mail@SplusS.de
www.SplusS.de

Nürnberg, den 15.April 2016

Tino Schulze
S+S Regeltechnik GmbH

Ort und Datum
Place and Date

S+S REGELTECHNIK GMBH
PIRNER STRASSE 20
90411 NÜRNBERG/GERMANY
GESCHÄFTSFÜHRER:
TINO SCHULZE UND HEIKO LINKE
AMTSGERICHT NÜRNBERG: HRB 17846

FON +49 (0) 911 75 19 47-0
FAX +49 (0) 911 75 19 47-70
INTERNET: www.SplusS.de
E-MAIL: mail@SplusS.de
STEUER-NR.: 241/137/80424

SPARKASSE NÜRNBERG
(BLZ 760 501 01) KTO.1 340 831
B.I.C.: SSKN DE 77
IBAN: DE 45 7605 0101 0001 3408 31
USt-IdNr.: DE 813 102 318



DIN EN ISO 9001:2008

