

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. 1A-EU-48/26-07

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

My, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Česká republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že

výrobek: **Elektroinstalační krabice KKD**
typ: **KKD 90, KKD 115, KKD 135, KKD 160, KKD 200, KKD 250**
výrobce: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika**

Předmět prohlášení: Elektroinstalační krabice určená pro obvody s napětím až do 1000V je vyrobena z izolačního materiálu, a má třídu ochrany II.
Krabice jsou vhodné pro montáž do prostředí vyžadující krytí IP66.
Ochrana proti mechanickým nárazům: IK07
Zkouška žhavou smyčkou splňuje: 850°C, oranžová barva 650°C
Teplotní odolnost krabic během instalace je od -25°C

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské Unie a dalšími právními a jinými předpisy:

Předpisy Evropské Unie	Předpisy ČR	Harmonizované normy	Související certifikáty a zkušební protokoly	Jiné technické specifikace
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:2021+A11:2021 ČSN EN 60670-22:2007+A1:2025+A11:2025	zkušební protokol č. 261192-01/01 ze dne 29.05.2026 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	Zkouška IP 66
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:2021+A11:2021 ČSN EN 60670-22:2007+A1:2025+A11:2025	zkušební protokol č. 252865-01/01 ze dne 30.03.2026 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:2021+A11:2021 ČSN EN 62262+A1:2022	Zkušební protokol č. MP-PR-26-149 ze dne 25.06.2026 Vydal: TERVOS, a.s. Nová ves 34, 511 01 Trutnov, Česká republika	Zkouška IK07
1907/2006 - REACH				Bezpečnostní listy použitých materiálů

Na základě plnění podmínek dle těchto předpisů bylo na výrobek umístěno označení CE.

Modul posuzování shody: **MODUL A: Interní řízení výroby**

Technická dokumentace k výrobkům:

- Montážní návod
- Datový list
- Katalog k výrobkům volně k dispozici na <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Interní dokumenty

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je certifikována dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 50001:2018 a dle programu Bezpečný podnik.

Podepsáno za KOPOS KOLÍN a.s.

Místo vydání: Kolín
Datum vydání: 01.07.2026



Ing. Jana Dejmková
ředitelka úseku řízení jakosti a ekologie

KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

Příloha k prohlášení o shodě č. 1A-EU-48/26-07
Elektroinstalační krabice KKD

Typ

KKD 90
KKD 115
KKD 135
KKD 160
KKD 200
KKD 250

Pozn. platí pro všechny barevné varianty krom oranžové

Elektroinstalační krabice KKDxxPO-komplety krabic

Varianty: oranžové

položka	konfigurace	počet svorek
KKD 90	PO6-1F	3 svorky
KKD 90	PO6	5 svorek
KKD 115	PO10-1F	3 svorky
KKD 115	DPO8	8 svorek
KKD 115	PO6	5 svorek
KKD 135	PO16-1F	3 svorky
KKD 135	2PO6	5 svorek
KKD 135	PO10	5 svorek
KKD 160	2PO6-7	7 svorek
KKD 160	2PO10	5 svorek
KKD 160	PO16	5 svorek
KKD 200	DPO16	16 svorek
KKD 200	2PO16	5 svorek
KKD 200	2PO10-7	7 svorek
KKD 200	DPO32	32 svorek

Příslušenství:

PPK 16E
PPK 20
PPK 25
PPK 32
PPK 40
PMK 1
PNP KKD 90
PNP KKD 115
PNP KKD 135
PNP KKD 160
PNP KKD 200
PNP KKD 250

Pozn. platí pro všechny barevné varianty



KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

