

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHIECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1170797

Výrobek: Kabelové komory

Typ: CUBIS, ELPLAST, ROMOLD (viz příloha)

Jmenovité hodnoty: plastové, Ui 500 V

Objednatel: SITEL, spol. s r.o.
Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 - Michle, Česká republika

Výrobce: 1)CUBIS Systems
IDA Industrial Estate, Racecourse Road Roscammon, Irsko
2)ROMOLD Technologies Ltd.
P.O.B. 2507, Afula 18124, Izrael
3)ELPLAST+ Sp. z o. o.
Niepodległości 8, 44-336 Jastrzębie-Zdrój, Polsko

Výrobní místo: 1)CUBIS Systems
IDA Industrial Estate, Racecourse Road Roscammon, Irsko
2)ROMOLD Technologies Ltd.
P.O.B. 2507, Afula 18124, Izrael
3)ELPLAST+ Sp. z o. o.
Niepodległości 8, 44-336 Jastrzębie-Zdrój, Polsko

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 702817-01/02 až 04 ze dne: 27.10.2017

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60670-1:05+Z1:10 čl. 7, 8.1, 8.2, 9, 10, 12.1, 12.5, 12.10, 13.1, 13.1.1, 15, 15.3, 16, 16.2, 18

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 702817 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 118/2016 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.10.2020

02.11.20017 oprava I. 16.11.2017
Oprava II. 27.11.2017
Oprava III. 16.01.2018

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



702817-01

VODOTĚSNÉ KOMORY ROMOLD

Typ komory
F 45/20
KS 63/80
KS 80.63/44
KS 80.63/60
FC 80.63/115
KS 100.63/53.10
KS 100.63/110
KS 100.63/53.8
KS 100.63/70
FC 100.60/115

Víko	Třída zatížení
Plastové	A 15
Litínové	B 125, D 400
Betonové	B 125

