

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1210207

Výrobek: PRAFlaSafe X, PRAFlaSafe XD, PRAFlaSafe XD1,
PRAFlaSafe AX, PRAFlaSafe AXD, PRAFlaSafe AXD1

Typ: 1-CXKH-R, 1-CXKHDH-R, 1-CXKHD1H-R,
1-AXKH-R, 1-AXKHDH-R, 1-AXKHD1H-R

Jmenovité hodnoty: pro Cu: (1 - 48) x (1,5 - 240) mm², 0,6/1 kV,
pro Al: (1 - 5) x (16 - 300) mm², 0,6/1 kV

Objednatel: PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.
Ke Kablu 278, 102 00 Praha 10, Hostivař, Česká republika

Výrobce: PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.
Ke Kablu 278, 102 00 Praha 10, Hostivař, Česká republika

Výrobní místo: PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.
Ke Kablu 278, 102 00 Praha 10, Hostivař, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 210165-01/01 ze dne: 30.04.2021

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN 34 7660-1 ed.2: 06, ČSN 34 7660-5G:03, ČSN EN 60228:05, ČSN EN IEC 60332-3-10 ed.2:19,
ČSN EN IEC 60332-3-22 ed.2:19, ČSN EN 60754-2:15+A1:20, ČSN EN 61034-1:06+A1:14+A2:20,
ČSN EN 61034-2:06+A1:14+A2:20, ČSN EN 60332-1-1:05+A1:16, ČSN EN 60332-1-2:05+A1:16+A11:17, ČSN 347010-82 ed.2:20,
ČSN EN 60811-100:13, ČSN EN 60811-201:13+A1:18, ČSN EN 60811-202:13+A1:18, ČSN EN 60811-203:13,
ČSN EN 60811-501:13+A1:19, ČSN EN 60811-401:13+A1:18, ČSN EN 60811-502:13, ČSN EN 60811-403:13,
ČSN EN 60811-508:13+A1:18, ČSN EN 60811-506:13

Jiné údaje: TP PRAKAB 02/99 – 9. vydání

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 210165 mezi
objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 118/2016
Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o
posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 04.05.2024

05.05.2021

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu

razítko



210165-01