

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHIECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1150521

Výrobek: Plastové skříně - ZP 1

Typ: SK (varianty viz příloha)

Jmenovité hodnoty: 690 V, IP44, venkovní provedení

Objednavatel: ESTA, spol. s r.o.
Kounická 68, 664 91 Ivančice, Česká republika

Výrobce: ESTA, spol. s r.o.
Kounická 68, 664 91 Ivančice, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 501239-02/01 ze dne: 02.06.2015

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 62208 ed.2:12

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 501239 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 30.6.2018

30.7.2015

V Praze dne

Ing. Jarmil Mikulík
Zástupce vedoucího certifikačního orgánu

razítko



501239-02