

Prohlášení o vlastnostech



Č. 12013014

Typ produktu Přístrojová zásuvka HWD 68

Typové číslo 9463-02

Předpokládané místo použití Instalační zásuvka pro uzavření otvorů v požárních stěnách správné z hlediska protipožární ochrany

Výrobce Kaiser GmbH & Co. KG
Ramsloh 4
58579 Schalksmühle

Systém pro hodnocení a ověřování stálosti vlastností 1

Oznámený subjekt s údaji o jeho činnosti pro výše uvedený typ produktu podle evropského technického hodnocení

Oznámený subjekt Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig (Ústav pro zkoušení materiálů pro stavebnictví) provedl první inspekci závodu a vlastní závodní kontroly výroby a rovněž průběžnou kontrolu, hodnocení a evaluaci vlastní závodní kontroly výroby podle systému 1 a vystavil osvědčení o shodě podle požadavků vlastní závodní kontroly produktů: **Z-6000/530/18**

Oznámený subjekt s údaji o jeho činnosti pro výše uvedený typ produktu podle harmonizované normy

Není relevantní

Deklarované vlastnosti

Požární odolnost	EI 90	EN 13501-2
Třída chování při požáru	E	EN 13501-1

Prohlášení Označený produkt splňuje deklarované vlastnosti.

Odpovědnost za zpracování tohoto prohlášení o vlastnostech nese výhradně výrobce.

Ostatní:

Označený produkt splňuje rovněž ustanovení **směrnice o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh 2014/35/EU.**

Shoda označeného produktu s ustanoveními směrnice se prokazuje úplným dodržením následujících norem:
DIN EN 60670-1: 2014-01
DIN EN 60670-22: 2007-07

Jméno a funkce

Dirk Umbach, vedoucí tržního a inovačního managementu

Schalksmühle 10.7.2018

Místo a datum vystavení

Podpis