



PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č.: 1180652

Jméno a adresa výrobce: PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.
Ke Kablu 278
102 00 Praha 10 (HOSTIVAŘ)
ČESKÁ REPUBLIKA

Výrobní místo: PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.
Ke Kablu 278
102 00 Praha 10 (HOSTIVAŘ)
ČESKÁ REPUBLIKA

Výrobek: Jednožilové neoplášťované kabely s PVC termoplastickou izolací

Typové označení: H05V-U; H05V-R; H07V-U; H07V-R

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie:

NV 118/2016 Sb. v platném znění
NV 481/2012 Sb. v platném znění

2014/35/EU v platném znění
2011/65/EU v platném znění

Úplná shoda výrobku s normami nebo technickými specifikacemi, uvedenými níže, potvrzuje shodu daného výrobku s ustanoveními výše uvedených směrnic Evropské unie:

České normy

ČSN EN 50525-2-31:11, ČSN EN 50525-1:11,
ČSN EN 50395:06, ČSN EN 50396:06,
ČSN EN 50363-0 ed.2:12, ČSN EN 50363-3:06,
ČSN EN 60811-100:13, ČSN EN 60811-201:13,
ČSN EN 60811-203:13, ČSN EN 60811-401:13,
ČSN EN 60811-409:13, ČSN EN 60811-501:13,
ČSN EN 60811-504:13, ČSN EN 60811-506:13,
ČSN EN 60811-508:13, ČSN EN 60811-509:13,
ČSN EN 60332-1-1:05, ČSN EN 60332-1-2:05

včetně změn

Evropské normy

EN 50525-2-31:11, EN 50525-1:11,
EN 50395:05, EN 50396:05,
EN 50363-0:11, EN 50363-3:05,
EN 60811-100:12, EN 60811-201:12,
EN 60811-203:12, EN 60811-401:12,
EN 60811-409:12, EN 60811-501:12,
EN 60811-504:12, EN 60811-506:12,
EN 60811-508:12, EN 60811-509:12,
EN 60332-1-1:04, EN 60332-1-2:04

včetně změn

Technická specifikace: -

Další informace:

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p., Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 – Troja, Česká republika tento výrobek přezkoušel / certifikoval.

EZÚ Certifikát č.: 1180652
EZÚ Protokol o zkoušce č.: 800550-01/01

dne: 25. 9. 2018
dne: 21. 9. 2018

Toto prohlášení o shodě vydává na svou výhradní odpovědnost výrobce.

Místo vydání: Praha

Datum vydání: 1.10.2018

Jméno zástupce výrobce a podpis:
Funkce:

Ing. Tomáš Zieschang, Ph.D.
jednatel

Ing. Jaroslav Krňák
jednatel