



KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčková 432
CZ – 280 94 Kolín IV

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 1B-EU-50/19-06

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

My, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 94 Kolín IV
Česká republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že

výrobek/typ: **Elektroinstalační krabice do betonu a příslušenství**

KB./., KBN./., KBL./., KBLN a příslušenství (viz příloha)

výrobce: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika**

Předmět prohlášení: Krabice jsou určené pro uložení do litého betonu. Krabice jsou určené pro rozvody s napětím 400V. Krabice dle požadavků ČSN EN 60670-1 čl. 18 vyhovují zkoušce odolnosti proti nadměrnému teplu a hoření žhavou smyčkou s teplotou 650°C. Teplotní odolnost krabic během instalace je od -5°C až do + 60°C. Maximální teplota během procesu lití je +90°C.

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské Unie a dalšími právními a jinými předpisy:

Předpisy Evropské Unie	Předpisy ČR	Harmonizované normy	Související certifikáty a zkušební protokoly	Jiné technické specifikace
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN 60670-1:05 včetně změn (EN 60670-1:05 including amendments)	zkušební protokol č. 910376 ze dne 31.5.2019 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	
1907/2006 - REACH				Bezpečnostné listy použitých materiálů

Na základě plnění podmínek dle těchto předpisů bylo na výrobek umístěno označení CE.

Modul posuzování shody: **MODUL A: Interní řízení výroby**

Technická dokumentace k výrobkům:

- Montážní návod
- Datový list
- Katalog k výrobkům volně k dispozici na <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Interní dokumenty

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je certifikována dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 50001:2011 a dle programu Bezpečný podnik.

Podepsáno za KOPOS KOLÍN a.s.

Místo vydání: Kolín
Datum vydání: 13.6.2019
č. 1B-EU-50/19-06


KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI
Ing. Jana Dejmková
představitel vedení QMS, EMS a BOZP

Příloha č. 1 k EU prohlášení o shodě č. č. 1B-EU-50/19-06

Elektroinstalační krabice do betonu a příslušenství
(- 5°C až + 60°C) T max.90°C, IP 20, 400 V

Název krabice	Typ	Víko	Těleso	Dno
Krabice univerzální	KB 1/1	KBV - 1 (KBV - 2, KBV - 3)	KBT - 1	KBS - 2
	KB 1/2	KBV - 1 (KBV - 2, KBV - 3)	KBT - 1	KBS - 2
	KB 1/3	KBV - 1 (KBV - 2, KBV - 3)	KBT - 1	KBS - 2
Krabice univerzální nízká	KBN 1/1	KBV - 1 (KBV - 2, KBV - 3)	KBT - 2	KBS - 2
	KBN 1/2	KBV - 1 (KBV - 2, KBV - 3)	KBT - 2	KBS - 2
	KBN 1/3	KBV - 1 (KBV - 2, KBV - 3)	KBT - 2	KBS - 2
Krabice přístrojová	KB 2/1	KBV - 2/71 (KBV 3/71)	KBT - 2/71	KBS - 2/71
Rozteč 71	KB 2/2	KBV - 2/71 (KBV 3/71)	KBT - 2/71	KBS - 2/71
Krabice přístrojová	KBN 2/1	KBV - 2/71 (KBV 3/71)	KBT - 2/71	KBS - 2/71
Nízká rozteč 71	KBN 2/2	KBV - 2/71 (KBV 3/71)	KBT - 2/71	KBS - 2/71
Krabice lustrová	KBL	KBV - 1 (KBV - 2, KBV - 3)	KBT - 1	KBS - 3
Krabice lustrová nízká	KBLN	KBV - 1 (KBV - 2, KBV - 3)	KBT - 2	KBS - 3
Krabice lustrová rozteč 71	KBL 71	KBV - 2/71 (KBV 3/71)	KBT - 2/71	KBS - 3/71

Příslušenství:

Těleso

KBT-3 (KBT-3/71)

KBT-4 (KBT-4/71)

Krabice sběrná

KBS - 120

Betonová vývodka (spodek) pro trubky 16 a 20

BV 1620

Betonová vývodka ohnutá pro trubky 16 a 20

BV 1620/30

Betonová vývodka (spodek) pro trubky 25 a 32

BV 2532

Betonová koncovka pro trubku 16

BK 16

Betonová koncovka pro trubku 20

BK 20

Betonová koncovka pro trubku 25

BK 25

Betonová koncovka pro trubku 32

BK 32

Betonová koncovka pro trubku ČSN

BK 16ČSN

Betonová koncovka pro trubku ČSN

BK 23

Betonová koncovka pro trubku 16 a 20

BK 1620/30

Podpěra

KBP - 1 (KBP - 1/71)

Rozpěrná tyč

KBP - 8

Lustrhák

KBP-9, KBP-10

Rozpěrná trubka

1516E, 8020

Spojovací díl

KBE - 1

Nástavný rámeček

NRB 60/24

Nástavný rámeček

NRB 60/12

Víčko

V 68 S, V 68 (materiál PVC)

Svorkovnice


S-66

Matice pro lustrhák

KBM

Šroub

KBP-11, KBP-12


KOPOS KOLÍN a.s.
ÚSEK ŘÍZENÍ SYSTÉMU JAKOSTI