

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFIKÁT

č.: 1240191

Výrobek: Součásti pro hromosvody - podpěry a příslušenství

Typ: PV 1p (viz příloha)

Jmenovité hodnoty: vodič o průměru 8 - 10 mm

Objednatel: TREMIS s.r.o.
č.p.28 , 410 02 Lukavec, Česká republika

Výrobce: TREMIS s.r.o.
č.p.28 , 410 02 Lukavec, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 230300-01/07 ze dne: 30.04.2024

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 62561-4 ed. 2:2018 čl. 4, 5.2, 5.3.1, 5.4, 5.5, 6.2, 6.3, 6.4.1, 6.5, 6.6, 6.7, 7

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 230300 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 06.05.2027

07.05.2024 oprava 21.05.2024

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



230300-01

Název	Označení
podpěra vedení do zdiva	PV 1p-20s
podpěra vedení do zdiva	PV 1p-30s
podpěra vedení do zdiva	PV 1p-55s
podpěra vedení do zdiva	PV 1p-20b
podpěra vedení do zdiva	PV 1p-30b
podpěra vedení do zdiva	PV 1p-55b

Název	Označení
podpěra vedení do zdiva	PV 1p-20m
podpěra vedení do zdiva	PV 1p-30m
podpěra vedení do zdiva	PV 1p-55m
podpěra vedení do zdiva	PV 1p-20a
podpěra vedení do zdiva	PV 1p-30a
podpěra vedení do zdiva	PV 1p-55a

21.05.2024

