

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1220306

Výrobek: Střední šňůra a ohebný kabel s izolací a pláštěm z EPR

Typ: H05RR-F, 05RR-F

Jmenovité hodnoty: H05RR-F - (2 a 5) x (0,75 - 4) mm², (3 a 4) x (0,75 - 6) mm²,
05RR-F - 7 x (0,75 - 1,5) mm², 5 x 6 mm², 300/500 V

Objednatel: PRECON s.r.o.
Radotínská 41/14, 159 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce: PRECON s.r.o.
Žižkova 507, 543 01 Vrchlabí, Česká republika

Výrobní místo: PRECON s.r.o.
U Tržiště 2250, 594 01 Velké Meziříčí, Česká Republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 221382-01/01 ze dne: 15.06.2022

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 50525-2-21:11, ČSN EN 50525-1:11

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 221382 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.
(Pozn.: norma označená * není v rozsahu akreditace)

Platnost certifikátu je omezena do: 26.06.2025

27.06.2022

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



221382-01