

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. 1B-EU-49/24-11

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

My, KOPOS KOLÍN a. s.
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Česká republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že

výrobek/typ: **Elektroinstalační krabice do dutých stěn a příslušenství č.2**

výrobce: **KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika**

Předmět prohlášení: Slouží jako elektroinstalační krabice do dutých stěn např. ze sádkartonu nebo dřevěného obložení.
Provedena zkouška žhavou smyčkou: 850°C
Provedena zkouška plamenem jehlového hořáku dle ČSN EN 60695-11-5.
Minimální a maximální teploty během instalace jsou: -5°C až +60°C.
Krytí IP30 splňuje krabice osazená příslušným víkem nebo přístrojem s krytím vyšším nebo rovným IP30.

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské Unie a dalšími právními a jinými předpisy:

Předpisy Evropské Unie	Předpisy ČR	Harmonizované normy	Související certifikáty a zkušební protokoly	Jiné technické specifikace
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN IEC 60670-1 ed.2:21+A11:21 ČSN EN 60670-1:05+Z1:10+A1:13+Z2:21 ČSN EN 60670-22:07 čl. 7, 8, 9, 10, 12.3, 12.4, 12.5, 12.9, 12.10, 12.11, 13.1.1, 14, 16.2, 16.101, 16.102, 18	zkušební protokol č. 230611-01/01 ze dne 22.03.2023 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN 60670-1:05+A1:13 čl. 7, 8, 9, 10, 12.3, 12.4, 12.5, 12.9, 12.10, 12.11, 13.1.1, 14, 16.2, 16.101, 16.102, 18	zkušební protokol č. 803994-01/01 ze dne 21.1.2019 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	
		ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2+A11	Interní zkušební protokol č. 082/2024 ze dne 11.11.2024	KOL 86/LD (CAP713032)
1907/2006 - REACH			Interní protokoly	Bezpečnostní listy použitých materiálů

Na základě plnění podmínek dle těchto předpisů bylo na výrobek umístěno označení CE.

Modul posuzování shody: **MODULA: Interní řízení výroby**

Technická dokumentace k výrobkům:

- Montážní návod
- Datový list
- Katalog k výrobkům volně k dispozici na <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Interní dokumenty

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je certifikována dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 a dle programu Bezpečný podnik.

Podepsáno za KOPOS KOLÍN a.s.



Místo vydání: Kolín

Datum vydání: 21.11.2024

Ing. Jana Dejmková

ředitelka úseku řízení jakosti a ekologie

KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčková 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

Příloha č. 1 k EU prohlášení o shodě č. 1B-EU-49/24-11

Krabice elektroinstalační do dutých stěn a příslušenství č.2

Typ

KPL 64-40/LD
KP 64-40/LD

KPL 64-50/LD
KP 64-50/LD

KPL 64-40/2LD
KP 64-40/2LD

KPL 64-40/3LD
KP 64-40/3LD

KPL 64-40/4LD
KP 64-40/4LD

KPL 64-40/5LD
KP 64-40/5LD

KOL 86/LD
KO 86/LD

Příslušenství

Trn 50

Lanko

Patky

Přepážka

Šrouby
3x25
3x35



KOPOS KOLÍN a.s. ¹²
Havlíčkova 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz

